



VALUTA L'USABILITÀ DEL TUO LOCALE

Per ogni requisito illustrato, contrassegna con una X la colonna corrispondente.

	CATEGORIE DI VALUTAZIONE	SÌ	NO
1	Parcheggio		
	È presente almeno un parcheggio per persone con disabilità contrassegnato come tale a una distanza massima di 250 m dal locale		
	Il parcheggio ha una larghezza minima di 350 cm e una lunghezza minima di 500 cm		
	La segnaletica relativa ai parcheggi riservati è chiara e ben visibile, anche per coloro che potrebbero avere difficoltà visive		
2	Accesso fisico generale		
	Se presente citofono ha un'altezza da terra di 90 cm		
*	Tutti i passaggi/porte hanno una larghezza minima di 80/90 cm		
*	Le aree di movimento antistanti gli arredi essenziali e immobili hanno una dimensione minima di 150 cm x 150 cm		
	Se presente uno scalino, ha altezza di massimo 2 cm		
*	Se presente una rampa, ha pendenza fino al 6%		
*	Se presenti più gradini, è presente un montascale		
	Il bancone/cassa è alto tra 75 e 85 cm (bordo superiore), oppure esiste un altro mezzo di comunicazione equivalente stando seduti		
	Gli espositori di informazioni e il loro contenuto devono essere visibili, evidenti o riconoscibili quando si è seduti		
3	Sala		
*	La larghezza minima di passaggio del locale (tra arredi mobili e relativi percorsi) non deve essere inferiore a 90 cm		
	Le aree di movimento davanti agli arredi essenziali e immobili (ad esempio armadi) hanno una dimensione di almeno 150 cm x 150 cm		
	Il piano dei tavoli ha un'altezza massima di 80 cm		
	Il piano inferiore dei tavoli ha un'altezza da terra di 70 cm, in modo che le gambe di chi è in carrozzina entrino sotto agli stessi		
	I tavoli non hanno piede centrale		
4	Servizi igienici		
	Le dimensioni minime da rispettare per un bagno per persone diversamente abili è di 180 cm x 180 cm		
*	L'area di movimento davanti alla toilette è di almeno 150 cm x 150 cm		
*	Il lavabo è sospeso		
*	Il lavabo ha bordo superiore a 80 cm dal pavimento		
*	Il lavello è accessibile in modo che le gambe entrino sotto, cioè l'altezza da terra è almeno di 70 cm		
*	Il wc ha altezza della seduta a 45/50 cm, preferibile del tipo sospeso		
*	Il wc sporge dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100 cm		
*	È presente la barra ribaltabile a 80 cm da terra		
*	È presente un maniglione orizzontale installato a 80 cm da terra e 5 cm di distanza dalle pareti		
*	È presente un campanello d'emergenza adiacente al WC		
	È presente il portarotolo in posizioni comode e facilitate		
	È presente il pulsante di scarico in posizioni comode e facilitate		
	Lo specchio è fruibile per tutti (bambini o chi è seduto su sedia a rotelle) quindi abbassato vicino a bordo o reclinabile		
	Il rubinetto è del "tipo a leva"		
	Il sistema per asciugare le mani è facilmente raggiungibile da seduti		
5	Ascensore		
	La dimensione della cabina deve essere almeno 110 cm x 140 cm		
	Per un montascale a piattaforma, la piattaforma deve essere di almeno 80 cm x 125 cm		
	Per un ascensore, la piattaforma deve essere di almeno 90 cm x 140 cm		
	I comandi devono essere disposti in un pannello orizzontale, oppure i comandi non devono essere più alti di 90 cm nel punto più basso e non più alti di 110 cm nel punto più alto		

Le righe contrassegnate con un asterisco (*) indicano requisiti obbligatori per garantire che il locale sia conforme alla normativa sull'accessibilità. Un numero maggiore di requisiti indicati come "facoltativi" contribuirà a rendere il suo locale non solo accessibile, ma anche usabile, assicurando un'esperienza ottimale e inclusiva per tutti i clienti.