

Tipo di attività o impianto	Verifiche periodiche previste dalle Norme CEI		
	Impianto	Periodicità	Norme e Guide CEI di riferimento
Impianti di terra	Impianti utilizzatori a tensione > 1 kV	3 anni	CEI 11-1
Impianti di terra	Stazioni elettriche	6 anni	CEI 11-1
Impianti di terra	Officine elettriche di trazione	5 anni	CEI 9-6
Impianti di terra	Impianti utilizzatori di trazione	2 anni	CEI 9-6
Locali di pubblico spettacolo	Impianto elettrico	1 anno, comunque prima dell'inizio della stagione degli spettacoli	CEI 64-8/7 Sezione 752
Locali di pubblico spettacolo	Impianto elettrico di sicurezza	6 mesi	CEI 64-8/7 Sezione 752
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica	Efficienza dei più importanti elementi d'impianto di ogni officina e stazione elettrica	Generica	CEI 11-1
Edifici di interesse storico e artistico	Illuminazione di sicurezza	1 mese	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Funzionalità degli interruttori differenziali (Tasto di prova)	6 mesi	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Sorgenti di energia di sicurezza	6 mesi	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Esame a vista generale	1 anno	CEI 64-15

Continua

Continua

Tipo di attività o impianto	Verifiche periodiche previste dalle Norme CEI		
	Impianto	Periodicità	Norme e Guide CEI di riferimento
Edifici di interesse storico e artistico	Esame a vista delle connessioni e dei nodi dell'impianto di terra	1 anno	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Stato originario dei quadri	1 anno	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Continuità del conduttore di protezione	1 anno	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Funzionalità degli interruttori differenziali con prove strumentali	3 anni	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Misura dei livelli di illuminamento	3 anni	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Misura della resistenza di terra	3 anni	CEI 64-15
Edifici di interesse storico e artistico	Verifica degli apparecchi oggetto di tutela (consigliata)	3 anni	CEI 64-15
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche		10 anni (in assenza di particolari problemi di corrosione)	CEI 81-1
Ambienti che presentano atmosfere potenzialmente esplosive	Impianti nei luoghi con controllo di esplosività dell'atmosfera	3 mesi per sistemi che controllano ambienti con sole emissioni di primo grado 6 mesi per sistemi che controllano ambienti con sole emissioni di secondo grado	Guida CEI 31-35
Ambienti che presentano atmosfere potenzialmente esplosive	Impianti nei luoghi con controllo di temperatura	4 mesi per rilevatori che controllano Zone 1 1 anno per rilevatori che controllano Zone 2	Guida CEI 31-35
Ambienti che presentano atmosfere potenzialmente esplosive	Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori e nebbie	Generica	CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)
Locali ad uso medico	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motore a combustione	Prova a vuoto: 1 mese Prova a carico per almeno 30 min: 4 mesi	CEI 64-8/7 V2
Locali ad uso medico	Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento	6 mesi	CEI 64-8/7 V2
Locali ad uso medico	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore	6 mesi	CEI 64-8/7 V2

Continua



Continua

Tipo di attività o impianto	Verifiche periodiche previste dalle Norme CEI		
	Impianto	Periodicità	Norme e Guide CEI di riferimento
Locali ad uso medico	Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili	1 anno	CEI 64-8/7 V2
Locali ad uso medico	Prova dell'intervento, con I_{dn} , degli interruttori differenziali	1 anno	CEI 64-8/7 V2
Locali ad uso medico	Misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare	3 anni	CEI 64-8/7 V2
Edifici scolastici	Illuminazione di sicurezza	1 mese	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Funzionalità degli interruttori differenziali (Tasto di prova)	6 mesi	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Sorgenti di energia di sicurezza	6 mesi	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Esame a vista generale	1 anno	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Esame a vista delle connessioni e dei nodi dell'impianto di terra	1 anno	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Stato dei quadri	1 anno	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Continuità del conduttore di protezione	1 anno	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Funzionalità degli interruttori differenziali con prove strumentali	3 anni	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Misura dei livelli di illuminamento	3 anni	Guida CEI 64-52
Edifici scolastici	Misura della resistenza di terra	3 anni	Guida CEI 64-52