

Rapporto Tecnico di Verifica (RTV)
Impianto Sanitario allegato n.

Verificato secondo normativa tecnica di riferimento: UNI 9182

Approvvigionamento:

Tipo di impianto: ☐ approvvigionamento idrico ☐ scarico ☐ trattamento acqua

Prelievo: ☐ da acquedotto: ☐ contatore generale comunale ☐ contatore divisionale interno
☐ da pozzo ☐ altro ☐ disconnettore: DN_____ Ubicazione_____

Utilizzo: ☐ acqua fredda ☐ acqua calda

Distribuzione acqua: ☐ a colonne montanti ☐ ad anello orizzontale ☐ orizzontale ramificata
☐ con collettori di derivazione ☐ con pressurizzazione ☐ con riduttore di pressione
☐ con ricircolo ☐ con contabilizzazione ☐ altro

Materiale tubazioni: ☐ ferro zincato ☐ polietilene nero A.D. atossico ☐ multistrato

Trattamento: ☐ filtrazione ☐ addolcimento ☐ condizionamento chimico ☐ altro

Produzione ACS: ☐ autonoma ☐ centralizzata ☐ con accumulo ☐ con scambiatore
☐ generatore di calore ☐ scaldabagno ☐ alimentato a ⁽¹⁾ _____
☐ campo solare termico ☐ bollitore ☐ pompa di calore
☐ altro

Utilizzi ⁽²⁾: ☐ n. __ lavelli ☐ n. __ vasche ☐ n. __ docce ☐ n. __ lavabi ☐ n. __ bidet ☐ n. __ lavatoi
☐ n. __ WC con cassetta: ☐ interna ☐ esterna ☐ n. __ rubinetti ☐ n. __ miscelatori ☐ n. __ soffioni doccia
☐ n. __ attacchi lavastoviglie ☐ n. __ attacchi lavatrice ☐ altro

Scarico

Refluo: ☐ acque meteoriche ☐ acque reflue domestiche ☐ sifone intercettatore

Collegamento: ☐ a fogna ☐ a fossa settica ☐ a pozzo nero ☐ altro

Rete: ☐ sollevamento scarichi⁽³⁾ ☐ colonne di scarico ☐ diramazioni orizzontali ☐ ventilazione primaria⁽⁴⁾
☐ ventilazione parallela⁽⁵⁾ ☐ ventilazione secondaria⁽⁶⁾ ☐ altro

Materiale scarichi: ☐ polietilene autoestingente ad innesto ☐ polietilene A.D. a saldare

A seguito delle verifiche eseguite, in considerazione degli esiti ottenuti, l'impianto sanitario risulta IDONEO al funzionamento.

L'operatore (timbro e firma)

L'utilizzatore (per presa visione)

Legenda

(1) Indicare il tipo di combustibile utilizzato

(2) Indicare i dispositivi di erogazione e gli apparecchi

(3) Sistema di triturazione e pompaggio acque reflue

(4) La ventilazione primaria è formata dal prolungamento della colonna di scarico

(5) La ventilazione parallela diretta è formata da una vera e propria colonna di ventilazione affiancata alla colonna di scarico

(6) La ventilazione secondaria è costituita da una tubazione di ventilazione posta accanto alla colonna di scarico a cui vengono allacciati i collettori di ventilazione che raccolgono le diramazioni provenienti dai sifoni nei singoli apparecchi